

Wykaz pomieszczeń Budynek: - Kondygnacja: 5...

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Krotność wymian		Zapot. powietrza wentylacyjnego
17	Korytarz nr 500 - 507	118.05 m²	1.0 1/h		3363 m³/h
24	Pokój nr 502	56.71 m²	1.0 1/h		1588 m³/h
39	Pokój nr 500A	19.41 m²	1.0 1/h		544 m³/h
43	Pokój nr 506A	169.88 m²	1.0 1/h		4757 m³/h
44	Pokój nr 503	38.97 m²	1.0 1/h		1091 m³/h
45	Pokój nr 503B	34.87 m²	1.0 1/h		976 m³/h
46	Pokój nr 503A	34.92 m²	1.0 1/h		978 m³/h
137	W.C. damski	9.44 m²	1.0 1/h		264 m³/h
137	W.C. dla n/s	6.62 m²	1.0 1/h		174 m³/h
138	W.C.	5.53 m²	1.0 1/h		155 m³/h
139	Pokój nr 506B	17.50 m²	1.0 1/h		490 m³/h
141	Śniadanie	8.33 m²	1.0 1/h		117 m³/h
142	Korytarz	30.85 m²	1.0 1/h		864 m³/h
143	Sanitariat męski	3.97 m²	1.0 1/h		111 m³/h
144	Sanitariat damski	4.69 m²	1.0 1/h		131 m³/h
145	Pokój nr 508C	53.13 m²	1.0 1/h		1488 m³/h
151	Pokój nr 502C	78.68 m²	1.0 1/h		2203 m³/h
156	Pokój nr 506A/A	23.88 m²	1.0 1/h		669 m³/h
170	Pokój nr 505A	13.80 m²	1.0 1/h		387 m³/h
171	Pokój nr 511	31.67 m²	1.0 1/h		887 m³/h
187	Pokój nr 509A	12.74 m²	1.0 1/h		357 m³/h
197	Pokój nr 504 Stołówka	9.62 m²	1.0 1/h		269 m³/h
205	Pokój nr 519	6.69 m²	1.0 1/h		187 m³/h
212	Szatnia damska	8.43 m²	1.0 1/h		236 m³/h
218	Pokój nr 505A	8.81 m²	1.0 1/h		247 m³/h
219	Pokój nr 501	7.77 m²	1.0 1/h		218 m³/h
229	Pokój nr 503A	9.56 m²	1.0 1/h		268 m³/h
230	Przebieralnia nr 1	3.69 m²	1.0 1/h		47 m³/h
232	Przebieralnia nr 2	1.36 m²	1.0 1/h		17 m³/h
233	Natrysk nr 2	1.36 m²	1.0 1/h		17 m³/h
234	Natrysk nr 1	1.25 m²	1.0 1/h		16 m³/h
235	Szatnia męska	9.89 m²	1.0 1/h		277 m³/h
238	Pokój nr 505 A	13.95 m²	1.0 1/h		391 m³/h
239	Pokój nr 505	47.71 m²	1.0 1/h		1336 m³/h
240	Pokój nr 506	58.42 m²	1.0 1/h		1636 m³/h
241	Pokój nr 507	26.28 m²	1.0 1/h		736 m³/h
242	Pokój nr 508	51.42 m²	1.0 1/h		1440 m³/h
245	Pokój nr 509	34.62 m²	1.0 1/h		969 m³/h
247	Pokój nr 509B	3.38 m²	1.0 1/h		95 m³/h
250	Pokój nr 509C	2.08 m²	1.0 1/h		58 m³/h
252	Pokój 509F	11.72 m²	1.0 1/h		328 m³/h
253	Pokój nr 506C	9.49 m²	1.0 1/h		266 m³/h
254	Pokój nr 505B	13.96 m²	1.0 1/h		391 m³/h
255	Pokój nr 505C	9.53 m²	1.0 1/h		267 m³/h
256	Pokój nr 504	18.08 m²	1.0 1/h		506 m³/h
Razem		1354.83 m²			

INWENTARYZACJA 01.2016r
OMIG S.A. ul. Sagunska 22/30 00-739 Warszawa
Budynek nr 3 piętro 5
Skala 1:100
Wykonał: U.Kozłowska
Sprawdził: R.Jarosz
Zatwierdził: